

Sicherheit in Ihren Händen: Ihre Liste für den Jahres-Check

1. Sind die **Absperreinrichtungen**, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?

Ja

Nein

2. Sind die **Gasleitungen** in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, ungelüfteten Räumen?

Ja

Nein

3. Sind alle Gasleitungen **gut befestigt** und frei von "Anhängseln"?

Ja

Nein

4. Sind **Lüftungsöffnungen** an Verkleidungen vorhanden?

Ja

Nein

5. Sind **Verbrennungsluftöffnungen** an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?

Ja

Nein

6. Ist eine ausreichende **Verbrennungsluftzufuhr** bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?

Ja

Nein

7. Wurde bei der **Installation** einer **neuen Abluft-Dunstabzugshaube** oder eines **Abluft-Wäschetrockners** mit dem Fachmann gesprochen?

Ja

Nein

8. **Ist die Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose** ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?

Ja

Nein

9. Bei **sichtbarer Flamme** am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?

Ja

Nein

10. **Sind alle Gasgeräte intakt** und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?

Ja

Nein

Sie haben alles mit einem "Ja" beantworten können? Prima - Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein "Nein" ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem Mitarbeiter Ihres Netzbetreibers.

Kontaktieren Sie uns unter: 03735 6793-0